Préfecture de ALPES-MARITIMES

ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR - Délégation Départementale 06

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Edité le 30 septembre 2026

MAIRIE DE PEILLON
Mairie
Rue Sainte Thècle
06440 PEILLON

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

PEILLON

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00268712	
Unité de gestion		0094	PEILLON
Installation	UDI	000096	PEILLON
Point de surveillance	P	0000000169	RESEAU PEILLON
Localisation exacte			RP DANS NICHE 4 CARRIERA CENTRALA (SYND
Commune			PEILLON

Prélevé le : vendredi 25 septembre 2026 à 10h00
par : PRELEVEUR CARSO MONTASSAR BEN
Type visite : AA

Mesures de terrain

	Résultats	limites de qualité inf.	limites de qualité sup.	Références de qualité inf.	Références de qualité sup.
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJ.				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJ.				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	24,7 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,9 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	478 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	<0,03 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,03 mg(Cl2)/L				

Commentaires de terrain :

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00268721 Référence laboratoire : LSE2609-26486

	résultats	limites de qualité inf.	limites de qualité sup.	références de qualité inf.	références de qualité sup.
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				